

番禺区沙头街禺山大道南侧 STJ15-02 地块项目给水系统工程--
泵房二次供水设备、水箱及相关配套采购项目（项目编号：
GZBC25HG01005）变更公告

番禺区沙头街禺山大道南侧 STJ15-02 地块项目给水系统工程--泵房二次供水设备、水箱及相关配套采购项目（项目编号：GZBC25HG01005）现对以下内容作出澄清，原招标公告及招标文件内容有涉及本变更公告内容的，以本公告内容为准，未涉及内容仍以原招标文件为准，更正事项如下：

一、招标文件 第三章用户需求书 采购数量及规格 更正为：

序号	名称	规格	设备要求	单位	数量	备注
1	水泵组（成套设备）含稳压装置	单泵参数： 流量：22m³/h 扬程：60m (两用一备)	1. 水泵采用噪音和震动均达到 A 级； 2. 能效符合 GB18613-2020 标准的二级以上；	套	1	生活泵房
	水泵组（成套设备）含稳压装置	单泵参数： 流量：20m³/h 扬程：85m (两用一备)	3. 稳流稳压设备采用全不锈钢材质； 4. 控制系统采用数字集成全变频技术；	套	1	
	水泵组（成套设备）含稳压装置	单泵参数： 流量：20m³/h 扬程：110m	5. 10 寸及以上触摸屏， 6. 配套进出水总管及相关流体空间；	套	1	

		(两用一备)	7. 带远程网络监控;			
2	智慧泵房运行数据监控及传输系统		对现场设备运行数据、泵房环境数据、水质数据、能耗数据、流量数据等进行采集监控、传输至二供管理平台	套	1	详细规格详见附件
3	智慧泵房运行环境监测系统		环境监测系统包含：所有泵房环境数据监测设备，并具备超限报警功能	套	1	
4	水质保障监测系统		水箱自清洁消毒设备、紫外消毒设备、水质在线分析设备	套	1	
5	安防门禁视频监控系统		智能安防门禁系统、视频监控系统	套	1	
6	不锈钢水箱	尺寸：15*2.5*3	材质：316L，配套附件:水箱连接水泵组汇总管处配套的管材及阀门	座	1	
7	配套管道、阀门、线缆、电柜及桥架		管道、阀门、设备动力线缆、信号线缆、线缆桥架及护套等	套	1	

二、招标文件 第五章投标文件格式 项目报价明细表 更正为：

序号	名称	规格	设备要求	单位	数量	含税 单价 限价	含 税 单	含 税 小	备注
----	----	----	------	----	----	----------------	-------------	-------------	----

						(元)	价 报 价 (元)	计 (元)	
1	水泵组 (成套设备) 含稳压装置	单泵参数: 流量: 22m ³ /h 扬程: 60m (两用一备)	1. 水泵采用噪音和震动均达到 A 级; 2. 能效符合 GB18613-2020 标准的二级以上; 3. 稳流稳压设备采用全不锈钢材质; 4. 控制系统采用数字集成全变频技术; 5. 10 寸及以上触摸屏, 6. 配套进出水总管及相关流体空间; 7. 带远程网络监控;	套	1	380,000.			生活泵房

	稳压装置	110m (两用一备)					
2	智慧泵房运行数据监控及传输系统		对现场设备运行数据、泵房环境数据、水质数据、能耗数据、流量数据等进行采集监控、传输至二供管理平台	套	1	130,000.00	详细规格详见附件

3	智慧泵房运行环境监测系统		环境监测系统包含：所有泵房环境数据监测设备，并具备超限报警功能	套	1	75,000.00		
4	水质保障监测系统		水箱自清洁消毒设备、紫外消毒设备、水质在线分析设备	套	1	58,000.00		

5	安 防 门 禁 视 频 监 控 系 统		智能安防门禁系统、视频监控系统	套	1	50,2 00.0 0		
6	不 锈 钢 水 箱	尺 寸: 15*2 .5*3	材质: 316L, 配套附件:水箱连接水泵组汇总管处配套的管材及阀门	座	1	273, 000. 00		
7	配 套 管 道、 阀 门、 线		管道、阀门、设备动力线缆、信号线缆、线缆桥架及护套等	套	1	300, 000. 00		

	缆、 电 柜 及 桥 架									
8	含税总价限价（元）			2,207,220.00						
9	含税总价报价（元）									

备注：

- 1、投标报价时税率： ____%。
- 2、本项目实行总价大包干，以上清单作为报价参考，实际所需辅材以施工现场及图纸为准。
投标人的报价包括所供的设备或材料的运输、保管、维修、检测与试验、安装、调试、试运行、维护、缺陷修复、保险、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。投标人的报价中必须充分考虑上述的要求和风险因素。
- 3、各投标单位须在电子文档中提交 EXCEL 版本的汇总表以便验算。

三、以下时间修改：

- (1) 登记时间修改为：2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 13 日 18：00
- (2) 获取招标文件时间修改为：2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 13 日 18：00
- (3) 投标文件递交时间修改为：2025 年 2 月 24 日 9：30-10:00
- (4) 投标截止及开标时间修改为：2025 年 2 月 24 日 10:00

采购人名称：广州市番禺区建泉自来水工程有限公司

代理机构：广州宝诚招标代理咨询有限公司

日期：2025 年 2 月 7 日